

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов

Кольчугинской межрайонной прокуратурой с привлечением сотрудника Роспотребнадзора проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства на полигоне, эксплуатируемом МУП

«Кольчугинского района «ТБО-Сервис». В ходе проверки установлено, что на полигоне не осуществляется радиационный контроль в отношении завозимых на территорию отходов и их сортировка, обводные каналы не очищены от мусора,

территория хозяйственной зоны не освещена. В ходе проверки соблюдения требований пожарной безопасности установлено, что указатели направления движения к пожарным резервуарам отсутствуют, не обеспечивается исправность огнетушителей,

периодичность их осмотра и проверки, а также своевременность перезарядки. Административно-бытовое здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

По факту выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес директора МУП

Кольчугинского района «ТБО-сервис» внесено представление. Кроме того, в отношении должностного и юридического лица МУП

Кольчугинского района «ТБО-сервис» вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях,

предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Ст. помощник прокурора **Вазганова К.Д.**